


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Nederkouter 26 bus 0101, 9000 Gent

appartement

identificatiecode: 44021-G-2015_221787/EP15845/A001/D01/SD004

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 08-03-2022

Handtekening:

bast architects | engineers
Digitaal ondertekend door
Sara Van Holm
(Authentication)
Datum: 2022.03.08
16:12:07 +01'00'

SARA Van Holm

BAST architects & engineers
EP15845

Dit certificaat is geldig tot en met **8 maart 2032**.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning

E-peil



Het E-peil voldoet.

E45

Eis

E54

BEN

E30

Andere eisen



Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:



Vloeren



Muren



Vensters



Dak



Andere constructiedelen



Het K-peil (K29) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .



Het risico op oververhitting is beperkt .



Er is voldaan aan de ventilatievereisten.



De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	07/04/2015
Datum einde van de werken	-
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik via gelijkwaardigheidsberekening (kWh/jaar)	37.847
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	84
Beschermd volume (m ³)	398
Verliesoppervlakte (m ²)	123
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	123
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	2,52
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,51
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	2.171
Gebouw-id / gebouweenheid-id	5710458 / 5711614

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

SARA Van Holm
BAST architects & engineers
9000 Gent
EP15845 | 0527921312

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.