

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiele eenheid



Hier




ik!

Ommegangsdreef 51A bus 0101, 9250 Waasmunster

appartement

identificatiecode: 42023-G-OMV_2019017676/EP17510/A001/D01/SD005

Energietabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 15-02-2024

Handtekening:

ILSE Van Hoyweghen
ROLUS BOUWCONSULT
EP17510

Dit certificaat is geldig tot en met 15 februari 2034.

Energieprestatie- en binnenklimaat eisen bij aanvraag vergunning

E-peil

☒ Het E-peil voldoet.

EIS

Eis

E40

BEN

E30

Andere eisen

- ☒ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
 - ☒ Vloeren
 - ☒ Muren
 - ☒ Vensters
 - ☒ Dak
 - ☒ Andere constructiedelen
- ☒ Het S-peil (S23) voldoet.
- ☒ Het risico op oververhitting is beperkt.
- ☒ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.
- ☒ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	18/02/2019
Datum einde van de werken	-
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	6.546
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	73
Beschermde volume (m ³)	969
Verliesoppervlakte (m ²)	476
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	249
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	2,96
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,31
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	1.478
Gebouw-id / gebouweenheid-id	31373490 / 31584719

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

ILSE Van Hoyweghen
ROLUS BOUWCONSULT
9100 Sint-Niklaas
EP17510 | 0678892112

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.

