

Energieprestatiecertificaet

BOUW

Residentieële eenheid




Kortrijksepoortstraat 188, 9000 Gent

woning, open bebouwing

identificatiecode: 44021-G-DBA_2017038444/EP13247/A001/D01/SD007

Energie label



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 11-06-2020

Handtekening:

MIEKE VAN GILS

AVG CONSULTING
EP13247

Dit certificaat is geldig tot en met 18 november 2029.

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil

 Het E-peil voldoet niet.

E47

Eis

E45

BEN

E30

Andere eisen

-  Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
 -  Vloeren
 -  Muren
 -  Vensters
 -  Dak
 -  Andere constructiedelen
-  Het K-peil (K33) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .
-  Het risico op oververhitting is beperkt .
-  Er is niet voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.
-  Er is niet voldaan aan de ventilatievereisten.
-  De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	18/09/2017
Datum einde van de werken	18/11/2019
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	24.606
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	91
Beschermd volume (m ³)	863
Verliesoppervlakte (m ²)	773
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	259
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	1,98
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,35
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	4.540
Gebouw-id / gebouweenheid-id	18510407 / 20135811

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

MIEKE VAN GILS
AVG CONSULTING
Biezestraat 68, 9220 Hamme
EP13247 | 0862753434

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.