TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW BTV Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

BTV
Nico BAELEN 175
0479 - 96 63 75

O. ref.: _____

U. ref. _____ VERSLAG NR.: 175/120425/02

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: TINNENPOTSTR. 22
9000 GENT

EIGENAAR: BILT BVBA

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: BILT BVBA

Adres: STATIONSSTR. 162, 9260 SCHELLEBELLE

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 25/04/12 Aard van het onderzoek: ~~gelijkvormigheidsonderzoek~~ - controlebezoek volgens:
~~(AREI art. 270)~~ (AREI art. 271) ~~(AREI art.276)~~ ~~(AREI art. 276bis)~~ ~~(ARAB art. 262)~~ ~~(K.B.2.6.2008)~~ ~~(T.R. art. 231)~~ ~~(Voorschr. DNB)~~

Aard installatie: ~~Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid~~: Type der lokalen: WONING

Begin werken: Fundering ~~vóór-na~~ 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór-na~~ 1.10.81 - ~~1.1.83~~ AREI art.86

Aansluiting: Spanning MONO 230V V Bescherming van de aansluiting AUT 2p 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type DI 40A/0,3

Type van de aardelektrode: ~~lus~~ - baren - pennen - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT

Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 2/1 ; RA: 8,3 Ohm; RI ~~tot~~ >50 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: ZIE BIJLAGE

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN ~~EN/OF NOTA'S~~: GEEN

NOTA : DIT VERSLAG MAG GEBRUIKT WORDEN VOOR DE VERKOOP

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdeler

naam:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1

1. De installatie is conform. ~~De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en~~ de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 25/04/2037 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. ~~De installatie is niet conform.~~
3. ~~De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.~~
   De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door ~~(hetzelfde)~~ organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening N. BAELEN 175

De directeur,

FORM. 382-06/2009

BELAC 115-INSP