



Erkend controle organisme door FOD Economie
KEURteam vzw
Haringstraat 4
8460 Oudenburg
Ondnr BE 0831.542.002

TEL: 059 / 448 448
FAX: 059 / 433 089
info@KEURteam.be
www.KEURteam.be

RAPPORT VAN HET CONFORMITEITSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20130319/014/005 Datum onderzoek: 19/03/2013 Agent: Feryn S. HK: 19/03/2038 CFM: ☒ 1/1

ALGEMENE GEGEVENS

Volgens TP01b

Plaats van onderzoek: **Adolf Samuelstraat 1 ,9050 Gentbrugge**
Opdrachtgever: **Peeters Evi , Adolf Samuelstraat 1 , 9050 Gentbrugge**
Bedrijf: _____ Ond nr / IDnr: _____
Eigenaar: _____
Type lokalen: **Woning**
Doel onderzoek: **271 - Controle onderzoek**

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

METINGEN EN BEPROEVINGEN

EAN-code/Zegel:	024058	Continuïteitsmeting:	ok
Nominale spanning:	2 x 230V	ADS testknop:	ok
Hoofdbeveiliging:	20A	ADS foutlus:	ok
Voedingsleiding:	4 x 6 mm² XVB	Bescherming RA OA:	ok
Elektrode type:	Pen/Baren	R isolatie:	OK, > 0,5 MΩ
Aantal borden:	1	R aarde:	19,2 ohm
Aantal stroombanen:	16	Schema's:	ok
Waarde ADS:	300mA 40A	Staat vast elektrisch materieel:	ok



OPMERKINGEN

De elektrische installatie is geschikt voor een aansluiting van 2x230V tot en met 40A.

INBREUKEN

AREI art. nr

1 geen

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.

De ADS werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema zijn voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op **19/03/2038** of vóór ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

RAADGEVINGEN

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie in te lichten.

Inspecteur:

Feryn S.