


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Hier




ik !

Corneel Heymanslaan 1 bus 0101, 9000 Gent

appartement

identificatiecode: 44021-G-OMV_2020090114/EP01928/A001/D02/SD001

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 22-11-2022

Handtekening:

KRIS VAN HECKE

EP01928

Dit certificaat is geldig tot en met 26 september 2032.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning

E-peil

☒ Het E-peil voldoet.

Andere eisen

- ☒ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
 - ☒ Vloeren
 - ☒ Muren
 - ☒ Vensters
 - ☒ Dak
 - ☒ Andere constructiedelen
- ☒ Het S-peil (S20) voldoet .
- ☒ Het risico op oververhitting is beperkt .
- ☒ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.
- ☒ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	11/07/2020
Datum einde van de werken	20/09/2022
Datum ingebruikname	26/09/2022
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	2.491
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	46
Beschermde volume (m ³)	359
Verliesoppervlakte (m ²)	106
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	132
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	3,80
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,52
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	374
Gebouw-id / gebouweenheid-id	31325216 / 31341768

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

KRIS VAN HECKE
9830 SINT-MARTENS-LATEM
EP01928

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.