CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

921711

ALV
Aanpassing & uitrusting opslagtanks
Saneren mazouttanks Tankcontrole

ALV BV
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT Vastgoedexperts BVBA
Langvoort 17, 2430 Laakdal

BTW BE0667.567.856

TEL 014/89 34 76

MAIL sanering@vastgoedexperts.com

ADRES TANK
Ganzeplas 49, 9880 Aalter

Tankinhoud 2000 liter ○ EW ☒ DW ○ OG ☒ BG Datum plaatsing 2004

☒ Particulier ○ Klasse 3 ○ Klasse 2 ☒ Metaal ○ Kunststof ○ Beton Andere

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	☒	○	○	
Overvulbeveiliging ○ Sonde ☒ Fluit	☒	○	○	
Aanwezigheid water en/of slib	☒	○	○	
Hoeveelheid 0 cm				
pH ✓ (min 6) geleidbaarheid ✓ (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	○	○	☒	
Rond vulpunt	○	○	☒	
UITWENDIG ZICHTBARE DELEN				
Ontluchting	☒	○	○	
Vulling	☒	○	○	
Aanzuigleiding	☒	○	○	
Retourleiding	☒	○	○	
Tigerloop	○	○	☒	
Filter	☒	○	○	
Niveaumeting				
☒ Vlottermeter ○ Hydraustatisch ○ Ultrasoon ○ Peillat ○ Andere:				
Potentiaalmeting Mv	○	○	☒	
Kathodische bescherming	○	○	☒	
Lekdetectie-apparaat	☒	○	○	
○ Vloeistof ○ Onderdruk ○ Overdruk ○ Nano				
○ Peilputten ☒ Andere: bijvulaansluiting				
Dichtsheidtest: ○ SDT ○ Testo	○	○	☒	
BOVENGRONDSE TANK				
Algemene staat	☒	○	○	
Buitenwand	☒	○	○	
Inkuiping	○	○	☒	
☒ Waterdicht ☒ Koolstofwaterdicht				

OPMERKINGEN
Tank ok
50 cm mazout

PLAATS TANK in de struiken
voor de garage

BESLUIT

☒ GROEN
De installatie voldoet aan alle bepalingen

☐ ORANJE
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.

☐ ROOD
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Vanrenbroeck

ERKENNINGSNUMMER: SV 05584

DATUM KEURING 12/08/26

ATTEST GELDIG TOT 08/26

HANDTEKENING TECHNICUS

HANDTEKENING KLANT