bti
GOED GEKEURD

Keuringsrapport

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN LAAGSPANNING HUISHOUDELIJK

Verslagnummer : 629905958

Eigenaar:	Sibadiso NV	**Opdrachtgever:**	Sibadiso NV Charles de Kerchovelaan 81/101 9000 Gent

Datum onderzoek : 7/05/2020 Datum van verslag : 10/05/2020

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 05/2045 (maand/jaar).

Installatie ID: 615932630 Referenties: Volgnummer intern:	**Plaats van het onderzoek:** Hemelrijkstraat 25 9051 Sint-Denijs-Westrem

I. Algemene beschrijving en kenmerken : Woning

Omschrijving installatie	woning	Type aardelectrode	pennen
Voedingskabelsectie	4 x 10 mm²	Aansluiting	40 A
Spanning	3N400 V	Differentieel type	A/40/300/4p.
Aantal borden	1	Ra	27,3 Ohm
Aantal kringen	21	Ri Tot	7,6 Mohm
Elektrische installatie	na 1.10.81	Arei artikel	86

II. Uitgevoerde controles :

Controlebezoek: AREI art. 271

Controlebezoek van een elektrische huishoudelijke laagspanningsinrichting.

III. Vaststellingen :

Zie blad vaststellingen

IV. Metingen:

V. Besluit :

A De installatie is conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden volgens AREI art. 271, uiterlijk op de vervaldatum v proces-verbaal (Vervaldatum van dit PV is 25 jaar na keuringsdatum), alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijzigin beduidende uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij.
2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw.
3. Raadgevingen voor de eigenaar/beheerder/huurder:

-3.1 Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaart te worden in het dossier van de elektrische installatie.
-3.2 In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
-3.3 Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Federale Overheid afdeling Energie onmiddellijk ingelicht te worden.
-3.4 Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het onderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Inspecteur: Hauwstraete Patrick

DE DIRECTEUR

ir. Traest Bruno

Validatie door: Patrick Hauwstraete i.o. van de technisch directeur.
Validatietijdstip: 11/05/2020

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN LAAGSPANNING HUISHOUDELIJK

Verslagnummer : 629905958

Vaststellingen:

- Beschrijving installatie:
  zie schema's

Validatie door: Patrick Hauwstraete i.o. van de technisch directeur.
Validatietijdstip: 11/05/2020