CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

TISO bv
Blauwpoortstraat 2
9031 Gent (Drongen)
Tel. 09 395 85 85 - GSM 0475 24 13 88
info@debreyneconsult.be - www.debreyneconsult.be
BTW: BE 0465.493.991 - Erkenningsnr. SV 06286

Klant:

Kortrijkseheerweg 20

9810 NAZARETH

Telefoon:

Type: Niet ingedeeld **Inhoud:** 2.400 L. **Klasse:** **Datum plaatsing:** ?

Vorm reservoir: Ovaal **Ruimte tank:** Toegangkelijk **Wand tank:** Staal EW

Visuele Controle	Aanwezig	Controle
Toezichtsput	Ja × Nee	
Staat		OK Niet OK
Dichtheid		OK Niet OK
Vervuiling rond tank		OK Niet OK
Staat deksel		OK Niet OK
Inkuiping	Ja × Nee	
Algemene staat		OK Niet OK
Waterdicht		OK Niet OK
Koolwaterstofdicht		OK Niet OK
Leidingen		
Aansluitingen		× OK Niet OK
Staat		× OK Niet OK
Uitmonding		× OK Niet OK
Aanvoerleidingen		× OK Niet OK
Terugvoerleidingen	Ja × Nee	OK Niet OK
Stookoliefilter	× Ja Nee	× OK Niet OK
Reservoir		
Algemene staat tank		× OK Niet OK
Vorig Certificaat	Ja × Nee	OK Niet OK

Accesoires		Aanwezig	Controle
Peilmeting	Peillat	× Ja Nee	× OK Niet OK
	Mechanisch	Ja × Nee	OK Niet OK
	Pneumatisch	Ja × Nee	OK Niet OK
	Andere	Ja × Nee	OK Niet OK
Overvul-beveiliging	Fluit	× Ja Nee	× OK Niet OK
	Elek. sonde	Ja × Nee	OK Niet OK
Lekdetectie	Vloeistof	Ja × Nee	OK Niet OK
	Onderdruk	Ja × Nee	OK Niet OK
	Overdruk	Ja × Nee	OK Niet OK
	Peilputten	Ja × Nee	OK Niet OK
	Andere	Ja × Nee	OK Niet OK
Kath. bescherming		Ja × Nee	OK Niet OK

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

Testen		uitgevoerd	OK	Niet OK
Water en slib		Ja × Nee	OK	Niet OK
	Ultrasoon	Ja × Nee	OK	Niet OK
Dichtheids-controle	Onderdruk	Ja × Nee	OK	Niet OK
	Overdruk	Ja × Nee	OK	Niet OK
	Andere	× Ja Nee	× OK	Niet OK
Potentiaalmeting		Ja × Nee	OK	Niet OK

Hoogte water pH mS

Vloeistofniveau Boven Onder

Drukverlies over

Drukverlies onder

mV

Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport Van toepassing Ja × Nee Rapporten in bijlage Ja × Nee

Besluit × Groen De tank mag in dienst blijven | Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden | Rood De tank mag niet meer gevuld worden | De tank mag nog gebruikt worden | De tank mag niet meer gebruikt worden

Technicus:
Mathieu de Breyne
Erkenningsnr. SV06286

Datum keuring: 24/08/2021

De volgende keuring moet gebeuren vóór: n.v.t

voor kennisname,