J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☐ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

☒ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. 139262 **Ref. verslag** RAP PIA / 2014 11 26 - 3

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

Belac 227-INSP

☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw / wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)

☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)

☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)

☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	VER WULGEN	Voornaam	CELIE	Postnr	9180
Adres	HOSPICESTRAAT 70	Gemeente	MOERBEKE - WAAS		
Installateur	BLANCKE - ELECTRO	Gemeente	KRUISHOUTEM		
BTW-nummer	BE 0429 971 175				
of identiteitskaartnr.	- -	Uitreikingsdatum	__ / __ / ____	Gemeente	
Plaats van onderzoek	HOSPICESTRAAT 70			Postnr.	9180
Adres				Gemeente	MOERBEKE - WAAS
EAN-code				Elektriciteits-verdeler	

e installatie ☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☒ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenheid ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen		
U_{nom} (V ac/dc)	3x7-400V	Bord 1	Bord 2	Bord 3 - DIF 300mA/40
Ø voedingskabel (mm²)	BEST	DIF 40A/0,3A/4P	2x20A 2P AUT	9x16A 2P AUT
I_{nom} aansluiting (A)	MAX 40A	3x16A 2P AUT	5x16A 2P AUT	11x20A 2P AUT
Type alg. schakelaar	DIF	8x20A 2P AUT		2x25A 2P AUT
Aantal borden	13+7+26	1x40A 4P AUT		DIF 40A/300mA
Aantal eindstroombanen	3	1x32A 4P AUT		4x20A 2P AUT
Type aardelectrode	KOS - PIKET	DIF 80A/300mA		
Algemene diff.stroom.inr.	40A/0,3A	3x20A 2P AUT		
Bijkomende diff.stroom.inr.	40A/0,03A			

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is				Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01			
Aardspreidings-weerstand :	4,6 Ω	Isolatieweerstand (250/500/1000V) :	1,36 MΩ	Werking differentieel-stroominrichting :	OK/NOK	Continuïteit PE-geleiders & equipot.:	OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

GEEN.

SCHAKELAARS - STEKKERDOZEN IN MEUBILAIR NIET GEPLAATST

☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ___ / _____ - __

INTERGEM - Condris
HEISTRAAT 88 - 9100 SINT-NIKLAAS
datum: 8/12/14
naam:
handtekening

Besluit

☒ De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw getekend.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

☐ De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : __ / __ / ____

Volgend controle-bezoek uiterlijk op :	26 / 11 / 2029	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	J. VAN HEMELEN KEURINGSORGANISME VZW inspecteur (117) ARNOE Piet	Datum onderzoek:	26 / 11 / 2014

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

RAP-E-901 (01.07.2008)

54462